

Norges Badmintonforbund
Sognsveien 73
0854 Oslo

Oslo, 11. Februar 2024

Oslo kommune
Bymiljøetaten
Postboks 636 Løren
0507 Oslo

Vedr. behovsplan for idrett 2025-2034, saksnummer 23/68528

Vi i Norges Badmintonforbund takker for det gode arbeidet som gjøres for å oppdatere og få en relevant og god behovsplan for idrett i Oslo kommune. Vi har forståelse for at det er krevende å finne nok arealer til å imøtekomme det store anleggsbehovet i kommunen. Vi støtter derfor prioriteringen av flerbrukshaller, og velger her å kommentere forhold som er svært viktig for oss, for at de flerbruksanlegg som er i bygge- og rehabiliteringsprosess blir så egnet som mulig for å imøtekomme den økende etterspørsel etter vår idrett.

Som det kommenteres i kunnskapsgrunnlaget som er utarbeidet for behovsplanen; Badminton, for både jenter og gutter, er én av idrettene som har hatt størst prosentvis vekst, i antall medlemmer, i perioden 2012-2022. Badminton er i tillegg en idrett som kan aktivisere svært mange barn og unge på lite areal. Vi ønsker derfor å poengtere viktigheten av at byggeprosjektene tar hensyn til særlig tre forhold, som alle også er poengtert i Kulturdepartementets veileder for idrettshaller. For at våre Osloklubber skal kunne gi et godt og allsidig badmintontilbud er det viktig for oss at følgende blir hensyntatt:

Takhøyde

Vi ønsker oss flere flerbrukshaller med 9 m fri takhøyde. I Kulturdepartementets veileder for idrettshaller (KUD 2016:22) skrives det: *Flere særiddretter ønsker imidlertid større takhøyde, og har krav om minimum 9 m takhøyde ved nasjonale og internasjonale konkurranser*, og på side 33: *For alle nasjonale turneringer inkludert norske mesterskap, ønsker NBF 9 m fri høyde, men kan gi dispensasjon for lavere takhøyde*. Det er svært viktig for oss at vi har noen hallalternativer i Oslo, som imøtekommer vårt ønske om 9 m fri takhøyde.

Oppmerking av bane

Linjene på badmintonbanen er svært viktig for spillets dynamikk, og vi ønsker at disse linjene legges øverst ved oppmerking av baner i flerbrukshaller. I veileder for idrettshaller (KUD 2016:55) skrives det: *Rekkefølgen i oppmerking, hvilke baner som skal ligge «øverst» og hvilke som skal ligge «nederst» bør avgjøres av hvilke idretter som forventes å være viktigste bruker av hallen, særlig i konkurransesammenheng. Dersom badminton er en viktig bruker av hallen anbefales det at denne oppmerkingen legges øverst, da badmintonbanen merkes med smale linjer og badminton er en meget hurtig idrett med små marginer ved bedømming av linjene, om ballen er ut eller inn.*

Belysning og vegger

Vi ønsker oss ikke vinduer med sollys, som ødelegger for gjennomføring av aktiviteten. I veileder for idrettshaller (KUD 2016:33) poengteres det: *I badminton er det ikke ønskelig med vinduer, reklameskilt eller lignende. Er slike i hallen, må de plasseres lavt slik at de ikke forstyrrer bedømmelsen. Eventuelle vinduer må kunne blendes.*

Vi håper disse forhold vektlegges, slik at alle de flerbrukshaller som allerede planlegges blir så egnede som mulig for å imøtekomme vår gode aktivitetsvekst blant barn og unge i Oslo.

Vi ønsker dere lykke til med samkjøring av hørings svar, og håper på et aktivt Oslo, med mer og bedre dekning av anleggsbehovet i årene som kommer!

Vennlig hilsen

Marius H. Johannessen

Marius H. Johannessen
Generalsekretær
Norges Badmintonforbund
Tlf: 91388617